

PATVIRTINTA
Kauno sporto mokyklos „Startas“
Direktorius
2025 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 2-186

TECHNINIO APTARNAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. TECHNINIO APTARNAVIMO SPECIALISTAS

1. Techninio aptarnavimo specialistas – kvalifikuotų darbuotojų grupė.
2. Pareigybės lygis – B lygiui.
3. Pareigybė skirta ir reikalinga užtikrinti tinkamą pastato, patalpų ir įrangos funkcionalumą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kauno sporto mokyklos „Startas“ sporto bazės vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 - 5.1. Turi turėti vidurinį ir (ar) profesinį išsilavinimą, nekeliant reikalavimų darbo stažui;
 - 5.2. Turėti pažymėjimą, suteikiantį teisę aptarnauti veikiančius elektros įrenginius.
 - 5.3. Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir Darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.
 - 5.4. saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius reikalavimus, kiek jie yra būtini jo darbui;
 - 5.5. žinoti elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas;
 - 5.6. žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu ir mokėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą, mokėti išlaisvinti traumuojamą elektros srovės žmogų;
 - 5.7. žinoti gaisro gesinimo būdus ir priemones, mokėti jais naudotis;
 - 5.8. žinoti elektros saugos priemones ir mokėti jas naudoti;
 - 5.9. aukštyje atliekamų darbų saugos taisyklės.
6. Techninio aptarnavimo specialistas privalo vadovautis:
 - 6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatymiais aktais;
 - 6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
 - 6.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

6.4.darbo sutartimi;

6.5.šiuo pareigybės aprašymu;

III. ŠIAS PAREIGAS FINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Techninio aptarnavimo specialistas turi atlikti šias funkcijas:

7.1.tikrinti jo prižiūrimų elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę;

7.2.susipažinti su įrašais operatyviniame žurnale;

7.3.patikrinti, ar elektros įrenginiai nesulaužyti, nepažeista jų izoliacija, ar jie neapkrauti kokiais nors daiktais, ar neužkrauti priėjimai prie jų;

7.4.patikrinti, ar uždarytos ir užrakintos skirstyklų, spintų ir kirtiklių durys;

7.5.patikrinti, ar uždengtos esančios su įtampa srovinės dalys, ar nepažeista elektros tinklų izoliacija;

7.6.patikrinti, ar tvarkingi apšvietimo tinklai, ar tvarkinga pranešanti, įspėjanti ir avarinė signalizacija;

7.7.patikrinti, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių kabeliai (laidai), ar tvarkingos kištukinės jungtys, rozetės, jungikliai;

7.8.patikrinti, ar patikimai įžeminti (įnulinti) elektros įrenginiai;

7.9.pastebėtus trūkumus nedelsiant šalinti, o jeigu to neįmanoma padaryti savo jėgomis, reikia pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. Tikrinimo rezultatus ir trūkumų šalinimo darbus registruoti operatyviniame žurnale;

7.10.laiku parengti ir pateikti sporto bazės vedėjui elektros įrenginių, prietaisų, tinklų smulkiam ir vidutiniam remontui reikalingų medžiagų paraišką;

7.11.pasirūpinti, kad visada būtų reikalingų remontui medžiagų atsargos;

7.12.sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai, savarankiškai ir nedelsiant imtis priemonių normalios padėties atstatymui;

7.13.jeigu vienu metu susidarė avarinė situacija keliose vietose, pirmiausia reikia šalinti tuos gedimus, kurie kelia pavojų žmonių saugai, gali sukelti gaisrą;

7.14.kilus gaisrui iškviešti ugniagesius telefonu (jeigu to nepadare kiti) ir pradėti gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis;

7.15.Pavaduoti kitus mokyklos darbuotojus jų ligos ar atostogų metu pagal savo kompetenciją;

7.16.Vykdyti kitus vienkartinis sporto bazės vedėjo pavedimus, susijusius su mokyklos vykdoma veikla.

8. Techninio aptarnavimo specialistui draudžiama:

8.1.įjungti automatiškai išsijungusį įrenginį, neišsiaiškinus jo išsijungimo priežasties;

- 8.2.naudoti savadarbius saugiklius, nekalibruotus kirptukus;
- 8.3.naudoti nepatikrintą gamintojo nurodytu būdu įtampos indikatorių;
- 8.4.naudoti įžemintuvams neskirtus įžeminimui laidininkus;
- 8.5.remontuojant srovės dalis su įtampa, naudoti metalinius pjūkliukus, dildes, metalines matavimo priemones;
- 8.6.remontuoti elektros tinklus ypač drėgnose patalpose, neišjungus įtampos;
- 8.7.elektros srovės atžvilgiu pavojingose patalpose naudoti kilnojamus elektros šviestuvus aukštesnės kaip 42 V įtampos;
- 8.8.elektros srovės atžvilgiu labai pavojingose patalpose taip pat naudoti kilnojamus elektros šviestuvus aukštesnės kaip 42 V įtampos;
- 8.9.palikti darbo vietą nebaigus būtinų darbų (nebaigus avarijos likvidavimo darbų);
- 8.10.dirbti užlipus ant netvarkingų kopėčių ar pastolių, naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones.
- 8.11. Atvykti į darbą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar kitų medikamentų;
- 8.12. atsivesti į darbą kitus asmenis nesusijusius su darbine veikla;

IV. ATSAKOMYBĖ

9. Techninio aptarnavimo specialistas atsako už:

- 9.1.savo pareigų kokybišką ir savalaikį atlikimą;
- 9.2.medžiagų, įrangos ir įrankių priežiūrą, saugojimą bei panaudojimą pagal paskirtį;
- 9.3.atlikto darbo kokybę;
- 9.4.švarą, tvarką darbų atlikimo vietoje;
- 9.5.dėl savo kaltės įvykusių gedimų ir avarijų pasekmes;

10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Susipažinau:

(parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)
